



微电网 动态扰动保护装置 产品认证实施规则

本资料版权为北京鉴衡认证中心所有，且受版权法和国际公约保护。如未获得本中心许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何方法复制本资料及其任何部分用于任何目的。本中心保留依法追究侵权责任的权力。

北京鉴衡认证中心

2017 年 04 月 09 日

目 录

1 适用范围	2
2 认证模式	2
3 认证实施的基本要求	2
3.1 认证申请	2
3.2 资料审查	2
3.3 型式试验	2
3.4 初始工厂检查	3
3.5 认证结果评价与批准	4
3.6 获证后监督	5
4 认证证书	6
4.1 认证证书的保持	6
4.2 认证证书覆盖产品的扩展	6
4.3 认证证书的暂停、注销和撤销	7
5 产品认证标志的使用规定	7
5.1 准许使用的标志样式	7
5.2 变形认证标志的使用	7
5.3 加施方式	7
5.4 加施位置	7
6 认证收费	7
附件 1. 认证申请需提交的文件资料	8
附件 2. 产品认证资料审查清单	9
附件 3. 产品质量控制检测要求	11
附件 4. 产品认证工厂质量保证能力要求	12
附件 5. 评估资料企业代管申请表	16
附件 6. 代管资料证明书	17

微电网 动态扰动保护装置产品认证实施规则

1 适用范围

本规则适用于微电网动态扰动保护装置产品认证。

2 认证模式

型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督。

3 认证实施的基本要求

3.1 认证申请

3.1.1 认证申请单元划分

认证单元的划分按照产品型号进行划分。同一制造商、同一产品型号，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品可只做一次型式试验。

3.1.2 申请所需提交的文件资料

认证申请所需提交的文件资料见附件 1 “认证申请需提交的文件资料”。

3.1.3 评估资料企业代管申请（适用时）

对于附件 1 “认证申请需提交的文件资料”的部分图纸和文件资料，如果申请认证的单位出于“技术保密”的理由，不方便移交我方带走封存的，可以由申请认证的单位提出认证评估资料代管申请，见附件 5“评估资料企业代管申请表”，并列出代管资料清单，经过我方审批申请、审查资料、加盖审批章/备查章以及加封（贴封条）后，由申请认证的单位保管、出具代管资料证明书，见附件 6“代管资料证明书”。申请认证的单位在认证有效期内务必妥善保管资料，不得开封、挪用、修改、损坏，以备本机构随时查阅。

3.2 资料审查

本机构将依据 CGC/GF 088: 2017《微电网 动态扰动保护装置技术规范》和适用技术要求，并结合产品的设计条件和预定用途，对所收到的图纸和文件进行审查。设计评估内容见附件 2 “产品认证资料审查清单”。

3.3 型式试验

3.3.1 型式试验方案（以下简称试验方案）的确定

申请方应根据认证依据的标准和适用技术要求，拟定试验方案，提交本机构检查。试验方案应明确检测项目、方法、条件及合格判定依据的标准、技术要求。检测项目应能充分验证和确认产品对规定要求的符合性和对用途的适用性。

检测项目、检测依据和方法：CGC/GF 088：2017《微电网 动态扰动保护装置技术规范》规定的适用项目。

3.3.2 试验样品的确定

试验样品，即供型式试验用的完工产品，在特性、特征、制造质量上应能够代表或覆盖申请认证的产品或系列产品，并应是以规定用于产品生产过程的方法和手段制造的。

试验样品应由本机构确定的人员在流水线上或最近入库的成品中随机取样，并加以标识、封样和记录，其内容应全面并包括样品相关信息（如样品名称、生产商、生产信息、样品编号、产品批次等）、取样日期、取样地点、取样人等。

对试验样品生产制造过程的检验/检查，可结合工厂检查一并进行。

3.3.3 试验

试验样品应送交本机构指定的检测机构，按照确定的试验方案进行检测。

经本机构同意，可以利用工厂检测资源进行样品检测。利用工厂检测资源进行检测时，应按照本机构利用工厂检测资源进行产品检测的有关规定进行。

某项试验，包括许可的复验结果或所产生的现象已足以判定产品不符合认证条件时，则本机构可以终止试验并通知厂方负责人或其代表。申请方如仍希望获得认证，应在本机构许可的期限内提交关于就导致不符合认证条件的原因进行调查和采取纠正措施的书面说明，经本机构研究后决定是否：

- a) 规定某些附加条件和要求；
- b) 再次进行有关试验；
- c) 中止受理此次申请。

3.4 初始工厂检查

3.4.1 检查内容

检查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

3.4.1.1 工厂质量保证能力检查

由本机构派检查员对生产厂按照附件 4 “产品认证工厂质量保证能力要求”进行工厂质量保证能力检查。同时，还应按照附件 3 “产品质量控制检测要求”

进行核查。

3.4.1.2 产品一致性检查

工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查，必要时还须对产品的生产过程进行检验/检查，以确认批量生产产品与试验样品及设计评估批准的图纸、技术文件一致。

若认证涉及系列产品，则应对该系列产品每个型号至少抽取一个样品，重点核实以下内容。

a) 认证产品的标识：检查认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验报告上所标明的应一致；

b) 认证产品的结构及参数：检查认证产品的结构及参数，应与型式试验检测时的样品或试验报告上所标明的一致；

c) 认证产品的制造工艺/方法：

- 确认使用的生产工艺、采购规格书等符合要求；
- 确认现场加工工艺及人员资格；
- 复核材质证书；
- 抽查采购部件。

3.4.1.3 工厂质量保证能力检查应覆盖申请认证产品的加工场所，产品一致性检查应覆盖申请认证产品。

3.4.2 工厂检查时间

工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为 2-10 个人日。

3.5 认证结果评价与批准

由本机构负责组织对型式试验、工厂检查的结果进行综合评价，评价合格后，由本机构对申请人颁发型式认证证书（每个申请单元颁发一张认证证书）。

3.5.1 型式试验结果的评价

型式试验结果的评价按指定标准和适用技术条件合格判定的规定进行。

3.5.2 工厂检查的评价

如果整个检查过程中未发现不符合项，则检查结论为合格；

如果发现轻微的不符合项，工厂应在规定的时间内采取纠正措施，报检查组确认其措施有效后，则检查结论为合格；

如果发现严重不符合项，或工厂的质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品量，则可终止检查。

3.5.3 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括型式试验时间、提交工厂检查报告的时间、认证结论评价和批准时间以及证书制作时间。

型式试验时间一般为 26 个工作日（因试验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内）。

提交工厂检查报告的时间一般为 6 个工作日。以检查员完成现场检查，收到生产厂提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。

认证结论评价、批准时间以及证书制作时间一般不超过 5 个工作日。

3.6 获证后监督

3.6.1 型式认证后共有三种监督方式：产品制造过程监督检查、产品出厂监督检查、定期工厂检查。

本机构颁发型式认证证书后，对于该证书覆盖的同一类别、规格的产品，一般采用上述方式中的某一种方式进行监督。采用哪种方式及具体要求，本机构将根据产品技术和生产制造工艺情况、生产厂的质量保证能力等要求来确定。必要时，所确定的方式和要求也可以改变或调整。

3.6.2 每种监督方式规定如下

3.6.2.1 产品制造过程监督检查

本机构在产品的制造过程中到工厂进行有重点的检验，如对主要（原）材料、零部件、工序质量进行检查和监督、见证有关的试验、测量等，并包括检查有关的质量记录和核查外购的或分承包方提供的材料、零部件是否符合有关规定，及在产品完工后参加有关试验和进行检查。检查满意后，在产品上加以认证标志，并颁发产品检查证书。

3.6.2.2 产品出厂监督检查

本机构在每件或每批产品处于完工阶段或出厂前，到工厂检查有关产品的质量记录，例如生产过程中的监控记录、检测、试验记录及报告等，包括核查外购的或分承包方提供的材料、零部件是否符合有关规定。并对产品进行逐件或抽样检验，包括监督、见证产品的性能（功能、运转）试验和必要时的拆检。检验满

意后，在产品上加以认证标志，并颁发产品检查证书。

3.6.2.3 定期工厂检查

在本机构定期对工厂产品质量保证能力及认证产品一致性进行监督复查的前提下，由工厂按本机构要求提交产品的检验、试验记录和报告，经本机构审核满意后颁发相关证书，并由工厂在本机构授权下使用认证标志对有关产品加以标识。一般情况下，在初次获证后第 12 个月，对获证企业进行监督检查，在随后的监督中，两次监督时间间隔不应超过 12 个月。本机构可在认为必要时到工厂对产品进行有关检查。

3.6.3 获证后检验、试验项目

获证后的检验、试验项目，如无特殊要求，则根据本机构批准的技术文件资料进行。获证后的检验、试验项目，应基于有关标准，并考虑产品的重要性和工厂的质量控制能力水平予以确定。

4 认证证书

4.1 认证证书的保持

4.1.1 证书的有效期

本规则覆盖产品的型式认证证书有效期一般为四年。

4.1.2 认证产品的变更

4.1.2.1 变更的申请

认证后的产品，如果产品的设计、所用材料或制造方法有所改变，应向本机构提出申请。

4.1.2.2 变更评价和批准

本机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，合格后方可进行变更。

4.1.3 在认证证书有效期内，如果出现可能导致本机构取消认证的情况，申请方应及时采取有效的纠正措施。

4.2 认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要增加与已经获得认证产品为同一系列的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，本机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性，确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。

确认合格后根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

4.3 认证证书的暂停、注销和撤销

认证证书的暂停、注销和撤销参照本机构《自愿性产品认证 批准、保持、延长、暂停、恢复、撤销和注销的条件和程序》（CGC-QP-V06）的要求执行。

5 产品认证标志的使用规定

证书持有者必须遵守本机构《自愿性产品认证 认证证书和认证标志管理程序》（CGC-QP-V08）的规定。

5.1 准许使用的标志样式



5.2 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

5.3 加施方式

可以采用本机构统一印制的标准规格标志（标签）、模压式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。

5.4 加施位置

应在产品本体明显位置上加施认证标志。

6 认证收费

认证收费由本机构按国家有关规定统一收取。

附件1. 认证申请需提交的文件资料

一、 认证申请书

二、 生产企业概况

- 1) 申请人法律地位的证明文件(注册的营业执照复印件等);
- 2) 注册商标(商标证书的复印件);
- 3) 生产情况(所生产的产品年生产能力及生产历史);
- 4) 企业质量手册、支持性文件目录;
- 5) 企业的主要检测仪器、设备登记表(包括设备名称、型号规格、精度、测量量程、内部编号、计量有效期、制造单位或供应商等);
- 6) 企业的主要生产设备登记表(包括设备名称、型号规格、内部编号、制造单位或供应商等)。

三、 申请认证产品说明资料

- 1) 完整的主电路(一次电路)电气原理图(pdf 格式);
- 2) 产品线路图(包含一次电路和二次电路的拓扑结构图)(pdf 格式);
- 3) 产品总装配图(顶部俯视图、底部下视图、前视图、后视图、侧视图(左视图、右视图)、去前盖之后的视图、去后封板之后的视图、产品爆炸图),原则上要保证能够看清元器件布局(pdf 格式);
- 4) 关键元器件、主要辅料清单(表 1)(关键元器件和绝缘材料应选用通过相关认证的产品。国内有强制认证要求的元器件和材料选择国内认证。);
- 5) 安全设计文件(包括关键结构图,即能反映爬电距离、间隙、绝缘层数和厚度的设计图)(具体文件要求根据现场测试评估再确定);
- 6) 产品铭牌;
- 7) 产品使用说明书;
- 8) 产品安装说明书和维护说明书;
- 9) 主要技术参数说明;
- 10) 认证单元登记表;
- 11) 申请认证产品涉及的企业技术条件(国标、企标或技术条件等);
- 12) 其他符合相关法律法规要求、产品性能检验的证实性材料等:如产品获得的其它认证证书和测试报告。

附件2. 产品认证资料审查清单

一、总体设计

- 1、微电网动态扰动保护装置总体设计说明；
- 2、设计微电网动态扰动保护装置的预期设计环境条件；
- 3、微电网动态扰动保护装置主要技术参数（最大直流功率、直流母线最高电压、直流侧最大电流、直流电压工作范围、直流电压纹波系数、交流侧额定功率、交流侧最大输出功率、交流接入方式、隔离方式、无功范围、功率因数、额定电网电压（并网）、允许电网电压（并网）、额定电网频率（并网）、允许电网频率（并网）、额定输出电压（离网）、电压不平衡度（离网）、额定输出频率（离网）、额定容量、额定电流、效率、动态电压瞬变范围）；
- 4、微电网动态扰动保护装置主要性能指标（动态电压瞬变范围（离网工况）、频率控制及精度试验（离网工况）、电压/无功功率范围（离网工况）、损耗（并网工况下）、电流总谐波畸变率（并网工况下）、直流分量（并网工况下）、电压波动和闪变（并网工况下）、功率控制精度（并网工况下）、功率因数（并网工况下）、充放电切换时间（并网工况下）、过载能力、谐波补偿性能、基波负序电流、基波零序电流补偿性能、控制响应时间、微电网稳定性保护）；
- 5、稳定性运行时间；
- 6、保护功能（过电流保护、过/欠电压保护、过/欠频保护、交流进线相序错误保护、接线冷却系统故障保护、过温保护、浪涌过电压保护）；
- 7、电磁兼容性：（1）电磁抗扰 （2）电磁发射；
- 8、微电网动态扰动保护装置基本结构说明；
- 9、微电网动态扰动保护装置结构设计方案；
- 10、微电网动态扰动保护装置耐压要求和允许温升；
- 11、微电网动态扰动保护装置主电路设计说明；
- 12、微电网动态扰动保护装置防护等级。

二、铭牌、包装、储运、安装及维护要求

- 1、微电网动态扰动保护装置铭牌要求；
- 2、微电网动态扰动保护装置包装运输技术要求；
- 3、微电网动态扰动保护装置安装要求；

- 4、微电网动态扰动保护装置维护要求；
- 5、微电网动态扰动保护装置随机文件。

附件3. 产品质量控制检测要求

序号	试验项目	型式试验	出厂试验
1.	机体和结构质量检查	✓	✓
2.	绝缘试验	✓	✓
3.	电磁兼容试验	✓	
4.	外壳防护等级试验	✓	
5.	环境适应性试验	✓	
6.	温升试验	✓	
7.	过载能力试验	✓	
8.	离网工作模式试验	✓	
9.	离网/并网/组网切换试验	✓	
10.	并网工作模式试验	✓	
11.	保护功能试验	✓	✓
12.	通讯功能试验	✓	✓
13.	噪声试验	✓	
14.	稳定性运行试验	✓	

附件4. 产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
- b)确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；
- c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
- d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

2 文件和记录

2.1 工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

- a)文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；
- b)文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；
- c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。

3 采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据

4 生产过程控制和过程检验

4.1 工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3 可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

5 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等，并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合

标准要求进行的抽样检验。

6 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。应保存设备的校准记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时，应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变

更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

附件5. 评估资料企业代管申请表

评估资料企业代管申请表

申请企业		申请时间	
认证产品型号		申请认证时间	
资料名称		资料数量	
详细资料清单	见附件		
申请理由			
企业盖章确认	企业（盖章） 日期：		
鉴衡审批	北京鉴衡认证中心（盖章） 日期：		

注1：企业必须将附件和申请表一起交至鉴衡进行审批。

注2：企业申请代管的所有资料必须盖有鉴衡认证中心的批准章或备查章。

注3：企业在接收鉴衡移交代管资料时，应按照鉴衡提供的模板提交盖章的代管资料证明书。

注4：在认证评估中和获得证书后的20年内，企业应妥善管理，不得擅自更改、销毁所代管的资料，如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况，由此引起的所有后果由企业自负。

注5：在认证评估中和获得证书后的20年内，北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求，要查阅代管资料时，企业应积极配合。

附件6. 代管资料证明书

代管资料证明书

我方生产的与风力发电机组配套的产品_____, 型号为_____, 于____年____月____日在北京鉴衡认证中心申请了认证。

在设计评估中,北京鉴衡认证中心已经按照其具体的实施规则,对_____型号的_____产品进行了详细审查。在审查完毕之后,我方出于_____的理由,向北京鉴衡认证中提交了评估资料企业代管申请书,申请代管的详细的资料清单见附件。

北京鉴衡认证中心对申请书审批通过之后,在我方申请代管的资料上全部盖了鉴衡认证中心的批准章或备查章后,于____年____月____日正式移交给我方,由我方在我方处进行封存保管。

在认证评估中和获得证书后的20年内,我方郑重声明:

1、我方会保证妥善管理,不会擅自更改、销毁所代管的资料,如代管资料出现更改、缺失、毁坏等不完整情况,由此引起的所有后果由我方自负;

2、北京鉴衡认证中心如有评估、检查或其他方面的需求,需要查阅代管资料时,我方积极配合。

特此证明!

企业(盖章)

日期: